〔様式第 13 号〕

# 質　疑　応　答　書

工事件名　青葉区管内舗装補修工事その５

| | | 整理番号 | 244110018 |
|---|---|---|---|
| 質　問　事　項 | | 回　　答 | |
| 1. | 舗装工のうち基層の材料規格が高たわみ性ポリ | 基層（単価18号表）の材料規格は | |
| | マー改質 AS（13）になっていますが間違いない | 高たわみ性密粒度ポリマー改質 As(20) | |
| | でしょうか。 | NETIS(QS-200025-VE)相当 | |
| | | 夜間割増 としてください。 | |

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。