〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　青葉区管内舗装補修工事その６

		整理番号	244110019
質　問　事　項		回　答	
1.	舗装工のうち基層の材料規格が高たわみ性ポリ	基層（単価15号表）の材料規格は	
	マー改質 AS（13）になっていますが間違いない	高たわみ性密粒度ポリマー改質As(20)	
	でしょうか。	NETIS(QS-200025-VE)相当	
		夜間割増としてください。	

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。