質疑応答書

件名　学校用FF式温風暖房機（1）

※回答は，本質問書の提出期限後１０日以内に，本市ＨＰ，掲示で行います。

整理番号						1

質問事項	回答
1. 昨年までは発注課より一学校同一メーカーと言われていましたが、今年はどうなりますでしょうか。	仕様書の内容を満たし，安全に稼動できるものであれば，別々のメーカーの暖房機でも結構です。
2. うす型給排気口の保護ガードは堅牢タイプときゃしゃなタイプが有りますが堅牢タイプの使用と考えて良いのでしょうか。	保護ガードに複数の製品がある場合は，堅牢タイプでお願いします。
3. 暖房機と窓アルミパネル設置について質問します。昨年までは発注課より給気管の延長には給気ホースの延長は不可でステンレス管での延長と言われておりましたが今年はどうなりますでしょう。	安全性が確保できれば，ステンレス管でなくメーカー指定の製品使用で結構です。

注１　この質疑応答書は，仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
注２　提出期間を過ぎた場合は，受理しません。