

質 疑 応 答 書

件名 学校用 FF 式温風暖房機 (2)

※回答は、本質問書の提出期限後 10 日以内に、本市 HP、掲示で行います。

	整理番号
質 問 事 項	回 答
<p>1. 昨年までは発注課より一学校 同一メーカーと言われていたが、 今年はどうなっていますでしょうか。</p>	<p>仕様書の内容を満たし、安全に稼働できる ものであれば、別々のメーカーの暖房機で も結構です。</p>
<p>2. うす型 給排気管の保護ガード は 堅牢タイプと きゃんタイプが 有りますか 堅牢タイプの使用もえて 良いのでしょうか。</p>	<p>保護ガードに複数の製品がある場合は、 堅牢タイプでお願いします。</p>
<p>3. 暖房機と窓アルミサッシ設置に ついて質問です。 昨年までは 発注課より 給気管の延長には 給気ホースの延長は不可でステン 管での延長と 11 本とおりましたが 今年はどうなっていますでしょうか。</p>	<p>安全性が確保できれば、ステンレス管で なくメーカー指定の製品使用で結構です。</p>

注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
 注 2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。