

質 疑 応 答 書

件名 水槽付消防ポンプ自動車製造請負

| 質 問 事 項 | | 回 答 (仙台市記入欄) |
|---------|--|--------------------------------------|
| 1 | P5 2, 主要諸元 (8) 車両寸法の全長について、軸間距離3750mmのシャシーのリヤオーバーハング部に吸管巻取装置を設けることから、7000mm以内としても宜しいでしょうか。 | 1の質問事項については、全長を7,000mm以内とし、仕様を変更します。 |
| 2 | P13 5-9 泡消火薬液槽について、20ℓポリタンクを2缶(計40ℓ)積載し、必要に応じ切り替えて使用できる方式でも宜しいでしょうか。 | 2の質問事項については、仕様書どおりとします。 |
| 3 | P13 5-10 圧縮消火泡消火装置 (3)について、常に最適な混合と泡の生成を行えるよう泡発生器を搭載しコントロールしているためポンプスロットルによる調整が不要な装置です。最大泡吐出圧力が1.0MPa以下であれば上記装置でも宜しいでしょうか。 | 3の質問事項については、仕様書どおりとします。 |
| 4 | P13 5-10 圧縮消火泡消火装置 (9)について、泡の放射中に水の放射をするよりも有効な方法として、車両の左右より別々に湿式泡と乾式泡を放射出来る方式としております。宜しいでしょうか。 | 4の質問事項については、仕様書どおりとします。 |
| 5 | P13 5-10 圧縮消火泡消火装置 (10)について、20ℓポリタンクを2缶積載し、必要に応じ切り替えて使用できる方式であれば容易に薬液の交換、補充が出来ますので20ℓポリタンク式で宜しいでしょうか。 | 5の質問事項については、仕様書どおりとします。 |
| | | |
| | | |
| | | |

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期限を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

水槽付消防ポンプ自動車製造請負 仕様書訂正表

平成 28 年 7 月 4 日に公告した「水槽付消防ポンプ自動車製造請負」について、仕様書の一部を下記のとおり訂正します。（平成 28 年 8 月 1 日）

記

| 変更頁 | 変更前 | 変更後 |
|-----|---|---|
| P 5 | 第 3 仕様 2 主要諸元 (8) 車両寸法 <u>全長 6, 8 0 0 mm以内</u> | 第 3 仕様 2 主要諸元 (8) 車両寸法 <u>全長 7, 0 0 0 mm以内</u> |