

別添様式

質 疑 応 答 書

件名 ソーダ灰(ローリー)

質問事項		整理番号 (仙台市記入欄)	回 答(仙台市記入欄)
仕様書内、1.品名及び規格について (1) にて「見掛比重1.10~1.15間で納入時のバラツキ が少ないもの」とあります。弊社取り扱いメーカーの 比重保証値は1.10~1.30となります。 可能な範囲で、バラツキが少なくなるよう努力致しますが、 吸湿により比重が変動する製品でも有る為、 ピンポイントな値での比重管理が困難となっております。 見掛け比重の値については、多少の許容幅を見て頂けないで しょうか?			バラツキを抑えることに協力いただける 場合は、許容する比重幅について保証値 内であれば可能です。

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）のみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。