

整備項目表（公園）

| | | | |
|---------|---|-------|--|
| 名 称 | | 所 在 地 | |
| 敷 地 面 積 | ㎡ | | |

1 出入口

| 整 備 基 準 | 図面及び出入口の 名称又は番号（記 号） | 設 計 内 容 | 判定 |
|-------------------------|----------------------------|---|----|
| 内のり幅1.2m以上 | | (最小内のり幅) m | |
| 車止めの間隔90cm | | (間隔) cm | |
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 | | (段の有無) ・ 有 ・ 無 | |
| 粗面又は滑りにくい仕上材 | | (仕上材) | |
| 必要に応じて線状ブロック及び点状ブロックの敷設 | | 平面図に敷設箇所を記入し，使用 するブロックのカタログ等を添付 してください。 | |

- (注意) 1 記入方法
- (1) 「図面及び出入口の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

(2) 「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。
- 2 用語の説明
- (1) 「線状ブロック」とは，視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって，線状の突起が設けられており，かつ，周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。

(2) 「点状ブロック」とは，視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって，点状の突起が設けられており，かつ，周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。
- 3 整備基準の説明
- 1 以上を整備の対象とします。