

# 下水汚泥等の放射性物質の測定結果について

《R6年6月報告分》

仙台市建設局で下水処理を行っている各浄化センターの脱水汚泥等に含まれる放射能の測定結果をお知らせします。

## 1. 放射能 測定結果

### 1-1 脱水汚泥

測定日(採取日)：令和6年6月3日(月) 単位：Bq/kg (ベクレル/キログラム)

施設名	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
南蒲生浄化センター(宮城野区蒲生)	8.9	不検出	11

測定日(採取日)：令和6年6月3日(月) 単位：Bq/kg (ベクレル/キログラム)

施設名	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
広瀬川浄化センター(青葉区折立)	53	不検出	不検出

### 1-2 放流水

測定日(採取日)：令和6年6月7日(金) 単位：Bq/kg (ベクレル/キログラム)

施設名	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
南蒲生浄化センター(宮城野区蒲生)	不検出	不検出	不検出

### 1-3 汚泥焼却灰

測定日(採取日)：令和6年6月1日(土) 単位：Bq/kg (ベクレル/キログラム)

施設名	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
南蒲生浄化センター(宮城野区蒲生)	不検出	不検出	70

- ・仙台市ホームページ  
「放射能に関する情報」[「 https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/shise/daishinsai/hoshano/index.html 」](https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/shise/daishinsai/hoshano/index.html)
- ・文部科学省ホームページ  
「東日本大震災関連情報」[「 https://www.mext.go.jp/a\\_menu/saigai\\_johou/index.htm 」](https://www.mext.go.jp/a_menu/saigai_johou/index.htm)  
(※外部ポータルサイトヘリンク) [「 https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/ 」](https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/)
- ・宮城県ホームページ  
「震災・復興」[「 https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/ 」](https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/)  
(※外部サイトヘリンク) [「 https://www.r-info-miyagi.jp/r-info/ 」](https://www.r-info-miyagi.jp/r-info/)