

【参 考】

機 材 検 査 試 験 成 績 報 告 書

		第 1 回 機 材 検 査
機 材 品 名		F R P パネル組立受水槽
試 験 場 所		屋外受水槽架台上
試 験 年 月 日		令和〇〇年〇〇月〇〇日
試 験 項 目	満 水 試 験	マンホール下 1 5 cmまで満水
		開始時刻 1 0 : 0 0
		終了時刻 1 8 : 0 0
		使用流体 水道水
判 定		水位降下，水漏れなし

確 認 者	〇 〇 〇 〇	確 認 日	
-------	---------	-------	--