

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 動物公園駅P&R駐車場新築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. 共通仮設積上げ項目は以下の項目のみと考えて宜しいでしょうか。 ①A-57 図仮設計画図の仮囲い A,B ②A-57 図仮設計画図の仮設通路 C,D,E ③A-57 図仮設計画図交通誘導員 1名 ④A-01 図特記仕様書 1 1章 11 化学物質の室内濃度測定 ⑤A-01 特記仕様書 1 2章 10 揚重機械 これ以外に積上げ項目がありましたら項目、仕様、数量、期間等を御指示下さい。	共通仮設積上げは①～⑤の項目で宜しいです。
2. 上記質疑に関連しますが、A-57 図仮設計画図に記載の地下鉄関連工事(仮囲い・キャスターゲート設置)は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
3. A-01 図特記仕様書 1 2章 9 交通誘導員等の配置期間は工事期間中常駐との記載がございしますが、積算時に想定された日数を御指示ください。	日数については、工事着手後の準備期間や工事完了前の検査期間、その他現場休業日を除いた期間で算出しています。
4. A-01 特記仕様書 1 2章 10 揚重機械にトラックレール 25t、ラフタークレーン 50t、ラフタークレーン 100t の記載がございしますが、それぞれの使用日数を御指示ください。	杭工事用としてトラックレール 50t (1ヶ月程度) と 80t (1ヶ月程度)、鉄骨建方用としてラフタークレーン 50t (2ヶ月程度) と 100t (3ヶ月程度)、仕上げ用としてトラックレール 25t (4ヶ月程度) を想定しています。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。