〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　上谷刈浄化センター沈砂池ポンプ棟耐震補強及び機械設備更新工事

	整理番号	１２０５１０６５３
質　問　事　項	回　答	
・土工において掘削残土の仮置きは、場内にできるものとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。	
・洗浄水は施設内で放流処分できるものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。	
・超高圧洗浄のはつり工において、はつり水の処分は廃棄として処分になるのでしょうか。	コンクリート殻を含むため、廃棄物としての処分となります。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。