

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度（仮称）仙台市荒井東復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号 1 2 0 5 1 0 0 8 7
<p>(A-01 図) 特記仕様書-1、11.化学物質の室内濃度測定 について、測定場所は下記のように考えて宜 しいでしょうか。</p> <p>2K：2か所 3K：3か所 3K（妻タイプ）：3か所 4K：4か所 4K（妻タイプ）：4か所 4DK：5か所 車椅子住戸：3か所 測定数量 合計 24か所</p>	<p>測定場所は各住戸タイプ（7タイプ）の居室 のうち主要な居室とし、測定数量は各1箇所 の合計7箇所になります。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。