

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度(仮称)仙台市荒井東復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 7
	回	答
(質疑応答書1・NO.4) 質疑応答書1・No.4にてFC27N/mm ² 以上の 場合、高性能 AE 減水剤が必要と回答があり ましたが、JIS A 5308に規定されている ものであればAE減水剤標準型で考えても よろしいでしょうか。	図面番号A-02特記仕様書-2に記載の とおりとします。	
(上記質疑) 上記質疑回答にて、FC27N/mm ² 以上に高性 能 AE 減水剤が必要な場合、杭のコンクリートには 不要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。	
A-01 図 特記仕様書-1の仮設工事に下記の記載があ ります。使用台数及び期間(月数)をご指示 願います。 ・トラッククレーン 20t 吊 ・トラッククレーン 120t 吊 ・ロングスパンエレベーター	トラッククレーン 20t 吊,トラッククレーン 120t 吊, ロングスパンエレベーターは各1 台を想定しています。設置期間については, 「建築積算のための仮設計画標準(国土交通 省大臣官房官庁営繕部監修)」によります。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。