〔様式第１３号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市荒井東復興公営住宅新築工事

	整理番号	１２０５１００８７
質　問　事　項	回　答	
（構造）		
No.1 土工事において、現状地盤と設計ＧＬは同一であると考えて宜しいでしょうか。	図面番号Ａ－０７のとおり設計 GL は，標高４．２ｍになります。また，造成高さは別紙「造成計画図」に記載のとおりです。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。