

[様式第13号]

[制限付一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度(仮称)仙台市鹿野復興公営住宅新築工事

整理番号	
	120510089
質 問 事 項	回 答
NO1 図 A-3 特記仕様書 16-02、A-75 図建具表より建具の種別について普通サッシュと記述が御座いますが、断熱性による性能 H-2,,,, 硝子空気層 A-6 の条件を満たすためには断熱サッシュとなってしまいますが条件面にて変更するのでしょうか、断熱サッシュとするのでしょうかご指示ください。	普通サッシュで硝子空気層を A-6 とします。
NO2 杭工事業者は現在の通路では機械の搬入が不可能と話してありますが。道路幅員等改修出来るのでしょうか。	現状の道路状況にて工事車両の通行が可能と考えています。
NO3 図 A-7 配置図で既存浄化槽は 1 か所でしょうか現場には 2 箇所あるようですが本工事では 1 か所と解して宜しいですか。	1 箇所として宜しいです。2 箇所のうち 1 箇所は別途発注の新設擁壁工事にて解体予定です。
NO4 図 A-130 でⅡ号棟 2 階より北側の駐車場にスカイデッキの延長部にガラスブロック塀が表示されておりますが別途外構工事と解して宜しいでしょうか。	宜しいです。
NO5 図 A-68 建具表で木製建具で両面沓合板 OC と有りますが内訳数量表にある水系ウレタン樹脂塗料塗りとは解してよろしいでしょうか。	建具表の木製建具において「両面沓合板 OC」は「WUC 水系ウレタン樹脂塗料塗り」とします。
以上	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。