〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　平成２５年度（仮称）仙台市荒井東復興公営住宅新築工事（第二期）

	整理番号	１３０５１０１２３
質　問　事　項	回　答	
特記仕様書・建具表にて断熱性能の表記が断熱性能４型ｻｯｼ同等の記載がありますが、H-１性能と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	宜しいです。	
建具表 AW-12、17 縦滑り出し窓に面格子が付きますが、外部に取付けた場合開口部に支障すると思われます。内部側面格子と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	AW-12、AW-17 滑り出し窓の開口幅を調整し、外部取り付けとします。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。