

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事2

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 5 5 7
	回 答	
1. 経費計算を行なう上で、産業廃棄物処理費以外に対象額から控除される資機材等 はございますか。	経費計算を行う上では、処分費等については「土木工事標準積算基準書 平成24年度10月1日以降（宮城県土木部）」に基づき取扱っています。処分費等以外に対象額から控除する費用はありません。	
2. 中詰鋼製セグメント構造図のリング継手部詳細図は埋込ナットになっておりますが、その上記に記載のあるセグメント図面にはリング継手部ではなく、セグメント継手部に埋込ナットの記載があります。どちらを正と考えれば宜しいでしょうか。	セグメント継手部に埋込ナットがあるのが正です。	
3. 大口径高圧噴射攪拌工の工法名を御教示ください。	提示はできません。	
4. 地中連続壁工における汚泥の投棄量が記載されておりますが、数量に増減等が生じた際は精算になると考えて宜しいでしょうか。	契約後の協議事項となります。	
5. インプレスライド等のスライド行為は可能と考えて宜しいでしょうか。	契約後の協議事項となります。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事2

質 問 事 項	整理番号
	回 答
6. 予定価格は第3南蒲生幹線工事2(補助)と(単独)の経費を個別に計算し、合計したものでしょうか。それとも二つの工事の直接工事費と共通仮設費(積上げ分)を合算して経費を計算したものでしょうかご教示願います。	(補助)と(単独)の直接工事費と共通仮設費(積上げ分)を合算して経費を計算しています。
7. 水道の給水管口径と水道使用期間をご教示願います。	設計上の口径は13mm, 使用期間は発進立坑側が24ヶ月, 到達立坑側が10ヶ月です。
8. (補助)と(単独)で計上されている誘導員のそれぞれの総人数をご教示願います。	提示はできません。
9. 基本電力料金について、月当り契約電力量及び電力使用期間をご教示願います。	提示はできません。
10. 発進基地で予定されている借地の料金をご教示願います。	提示はできません。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。