[特例政令適用一般競争入札]

質疑応答書

工事名 第3南蒲生幹線工事2

	整理番号	1 3 0 5 1 0 5 5 7
質 問 事 項	回 答	
シールド工事の積算基準は「下水道用設計標	「下水道用設計標準歩掛表平成24年度」等	
準歩掛表平成25年度」と考えてよろしいで	です。	
しょうか。		
設計上のシールドマシンの製作期間につい	提示はできません。	
ご教示ください。		
物価版の採用月は平成25年9月と考えて	平成25年度9月です。	
よろしいでしょうか。		
建設副産物のそれぞれの数量についてご教	数量は設計書のとおりです。	
示ください。		
① コンクリート (無筋)		
② アスファルト塊		
③ 建設汚泥		
リサイクル計画書 (積算段階) の提示をお願	提示はできま	せん。
いします。		
借地料1式の金額の提示をおねがいします。	提示はできま	せん。
交通誘導員の夜間の配置は不要と考えてよ	設計上の配置	はありません。
ろしいでしょうか。		
水道料金は「処分費等」に含まれるのでしょ	処分費等に含	まれます。
うか。		
水道の給水管口径と水道使用期間について	設計上の口径は13mm,使用期間は発進立坑	
ご教示ください。	側が 24 ヶ月,到達立坑側が 10 ヶ月です。	
処分費以外に経費対象外項目がありました	処分費等以外に経費対象外の項目はありま	
らご教示ください。	せん。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。