

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第3南蒲生幹線工事1

整理番号	
	130510198
質 問 事 項	回 答
1、特記仕様書の土質試験結果一覧表の4行目に記載されている地層記号には AC1 や AS2 となっておりますが、設計図面には掘削断面が AS1 層と記載してあります。特記仕様書の土質試験結果一覧表の4行目の AC1 や AS2 は AS1 の記載間違いと判断してよろしいでしょうか。	土質試験結果一覧表中の表記は、調査業務委託成果をそのまま引用した地層記号であり、間違いではありません。 一方、地層想定縦断図は、調査業務委託のボーリング調査を基に縦断的な地層を推定した想定図面であり、図中の記号は、連続性を加味して判定した地層区分の表記です。
2、設計書の代価表 C-56 に記載しています仮セグメント6リングの撤去後に処分費が計上されておりませんが、転用を考慮しているのででしょうか。	仮セグメントは転用する設計としています。
3、設計書の内訳表 A-8 技術管理費にあります土質ボーリングの位置をご提示願います。	発進立坑部です。
4、設計書の P.5 あります間接工事費の補正条件等に一般管理費の契約保証に係る補正について「保証なし」と記載されています。また、内訳表 A-9 には一般管理費保証額を記載する欄が設けてあります。一般管理費の契約保証に係る補正について「保証なし」と考えてよろしかったでしょうか。	契約保証の補正はありません。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。