〔様式第１３号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名　　原町東部雨水幹線工事１

	整理番号	１３０５１０６３５
質　問　事　項	回　答	
内訳表　A-4 仮設工の水道使用料で計上されている一次覆工での比重調整のための補給水数量についてご教示ください。	（補助）代価表 C－38 のとおりです。	
Ｎｏ．３立坑オープンケーソンにおいて，掘削汚泥の運搬がＣ－１９２では汚泥吸排車８ｔ積を用いることになっています。ダンプトラックではなく汚泥吸排車による運搬でよろしいでしょうか。ご教示願います。	汚泥吸排車による運搬です。	
取付管推進工では薬液注入の施工となっていますが、セグメント内部の補強等を施す必要はないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	開口補強の必要な所は、開口補強型セグメント及び開口隣接用セグメントとしております。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。