

[様式第 1 3 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第 2 霞目雨水幹線工事 1

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 6 3 6
	回 答	
1.(A-2)仮設工－水道使用料の使用数量内訳 をご教示願います。	高圧噴射攪拌工法，薬液注入工法，坑内整備 工，泥水式シールドの裏込め材，初期作泥の 水道使用量の積み上げです。	
2.(A-7)役務費－水道基本料金水道口径・ 使用期間をご教示願います。	設計上の口径は 13 mm，使用期間は発進側が 23 か月，到達側が 1 か月です。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。