

[様式第 1 3 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第 2 霞目雨水幹線工事 1

整理番号	
1 3 0 5 1 0 6 3 6	
質 問 事 項	回 答
付帯工の舗装版破碎工、本復旧工は、どの場所での施工なのでしょう？ご教示願います。	今泉雨水ポンプ場内の泥水設備設置箇所です。
設計書、代価表 B-17 発進立坑の切梁腹起の撤去数量が、設置数量と同じ数量となっていますが、埋め戻し工も、人孔築造工も計上されておられません。5 段目と 6 段目のみを撤去するのではないのでしょうか？ご教示願います。	切梁腹起は、別工事で引き続き使用した後に、本工事にてすべて撤去を予定しております。なお、賃料日数は特記仕様書に記載のとおりです。
発進立坑 底盤部 地盤改良工について、工法、改良体の配置、改良径の変更は可能でしょうか。ご教示願います。	契約後の協議によります。
発生土の運搬先について、施工条件明示書では処分先が未調整となっておりますが、運搬距離は L=17km として考えてよろしいのでしょうか？また、現場周辺の道路で、あらかじめ通行規制が条件として掛かっているものがあればご教示願います。	建設発生土は搬出場所を指定していないため、標準運搬距離（17km）を暫定計上しており、現場周辺の道路における通行規制はないものとして下さい。 なお、簡易な施工計画のテーマ②の細目①は、運行上の安全管理に関する体制・手順について、簡潔に記載して下さい。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。