

# 質 疑 応 答 書

工事件名 平成25年度田子西地区戸建復興公営住宅建設工事（第一期）

整理番号 130510763

質 問 事 項	回 答
平成18年実施の地質調査報告書（別紙1）が添付されておりますが、造成完了後の地耐力が不明な為、造成後地耐力が30 k N/m <sup>2</sup> 確保されていることを前提に見積をしてよろしいでしょうか。ご教示ください。	よろしいです。区画整理組合では、造成完了後の地耐力を30 k N/m <sup>2</sup> 以上という設定で造成工事を行っています。（要求水準書にある通り、敷地毎の地盤支持力調査は必ず行ってください）
地質調査報告書の一部であるボーリング柱状図が添付されておりますが、土質試験データも開示していただけないでしょうか。	現段階で土質試験データの開示は考えておりません。
構造種別は、木造を基本とする。とありますが、木造とは、木造軸組工法と考えてよろしいでしょうか。	構造について指定はありませんので、木造軸組工法に限定いたしません。
玄関スロープについて記載がないようですが、見積もりに含めるのでしょうか。	含める必要はありません。
本工事に、高齢者向け住戸、車椅子住戸の設定はございますか。ご教示ください。	本工事に、高齢者向け住戸・車椅子住戸は含まれていません。
別紙3の区画図によると、接道している13 m道路に歩道がありますが、歩車道境界ブロックはないものと考えてよろしいでしょうか。	車道と歩道の境界にはL型側溝を設置します。13 m道路から車に乗入れる敷地については、別途工事で切下げを設置します。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。