

〔様式第13号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

整理番号		130510100
質 問 事 項	回 答	
2次単価表 単568号～単570号においてスクリーンが計上されていますが、鋼橋門扉等工場原価と考えると、経費対象外と考えるとよろしいでしょうか。	共通仮設費のみ対象外としています。	
スクラップ品は、現場発生品と考え経費対象外と考えるとよろしいでしょうか。	スクラップは、直接工事費にてマイナス計上しています。	
一式当り内訳書 内16号・内17号においてダンプカ用泥落とし装置の賃料の記載がありますが、設置・撤去費が計上されていません。別途協議と考えるとよろしいでしょうか。	契約後、別途協議いたします。	
2次単価表 単666号においてピラ型スルス114.3×850と記載がありますが、図番C-32小構造物構造図に鍵付きと記載されています。鍵付きで積算されているものと考えてよろしいでしょうか。	鍵なしの製品として積算しています。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
	1 3 0 5 1 0 1 0 0
単 433・441・454・505 号において、購入土とありますが数量に土量変化率が掛けられておりません。土量変化率は協議対象と考えてよろしいでしょうか。	単 433・441・454・505 号における購入土は、単価表ではなく、設計内訳書において土量変化率を掛けた数量を計上しています。
単 872・873 号において、自由勾配側溝の設置が 1000kg 以下で積算されていますが、大ききから想定すると、1000kg 以上 2000kg 以下かと思われます。協議対象と考えてよろしいでしょうか。	単価表のとおり積算してください。なお、契約後別途協議いたします。
単 1050 号 PC 管据付において、ヒューム管の本数が 2.5 本で計上されていますが、2430mm の管長だと 4.1 本かと思われます。協議対象と考えてよろしいでしょうか。	単価表のとおり積算してください。なお、契約後別途協議いたします。
入札説明書 23. その他必要な事項 様式第 12-2 号において、「特別重点調査基準額又は失格基準価格と対比する金額」とありますが、失格基準価格はあるのでしょうか。	本案件は特別重点調査適用基準額が適用されますので、失格基準価格の設定はございません。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

〔特例政令適用一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
2次単価表 単 285号～単 287号においてスライドゲートが計上されていますが、鋼橋門扉等工場原価と考えて、経費対象外と考えてよろしいでしょうか。また、スライドゲート据付は土木工事標準積算書(機械編)を使用すると思いますが、ご提示された歩掛は標準積算と違うものを使用されていますので、歩掛数字のご提示願います。	スライドゲートは、一般材料と考えており、全ての経費の対象としています。 また、据付歩掛は見積りによる歩掛を採用しています。
内 28・35号において仮設材質料と記載されていますが、覆工板・桁受け・受桁が計上されていると、考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
単 744号においてジオテキスタイル材料費が計上されていますが、C-32小構造物構造図等に、ジオテキスタイルの強度が記載されていません。強度のご提示願います。	ジオテキスタイルの製品基準強度は、36.0 kN/m です。
単 809・810・814・816・883号において柵設置工の中にイバートンクリート工と出てきますが、歩掛がトンネル工事のイバートを使用されています。適用違いと思われるので、協議事項と考えてよろしいでしょうか。	単価表のとおり積算してください。なお、契約後別途協議いたします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。