

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 0 0
	回	答
スクラップの処分費は、直接工事費にてマイナス計上になると思われますが、間接費計算の対象金額は、スクラップ費がマイナス計上されたままの金額なのか、それともスクラップ費が計上されない金額になるのかご教示願います。		スクラップは、直接工事費にてマイナス計上し、減額後の直接工事費を対象額として間接工事費の率分を積算しています。
工事着手時期は、設計図書の位置図に基盤整備工事の工期（北工区は H25.10、南工区は H25.11）が記載されていますが、それ以降でないと着手できないのでしょうか。または、議会承認後で 10 月には着手可能と考えてよろしいでしょうか。		議会の議決が得られた後の本契約後に着手となります。なお、特記仕様書（田子西隣接地区団地整備工事）第 2 章 2.関連工事 に記載のとおり、基盤整備工事と施工期間が輻輳する場合には、調整が必要となります。
設計内容内訳書 6 ページ、舗装工の内、南団地の数量として、不陸整正 586 m ² 、上層路盤 628 m ² 、表層 628 m ² が計上されていますが、具体的な位置と範囲をご教示下さい。		上層路盤 628 m ² 及び表層 628 m ² は、道路 9.0-1 の車道部の全面積であり、不陸整正 586 m ² は、当該車道部の全面積から 1 号函渠上面の面積を控除した面積です。
積算内訳書の様式は任意でよろしいでしょうか。		よろしいです。
積算内訳書は設計図書に示された設計内訳書（田子西隣接地区）の P1-P60 と設計内訳書（残土受入地）の P61-P62 まででよろしいでしょうか。		よろしいです。

[様式第13号]

<p>設計図書に示されてあります設計内訳書のように1頁に2頁分の内訳書を記載して提出しても構わないでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>郵便入札の際に「入札書」および「積算内訳書・工事費構成費目内訳書・評価値申告書・簡易な施工計画・見積用設計図書受領確認書の写し」を入れる封筒について角2又は角3の封筒に入れることとありますが、任意でも構わないでしょうか。※内訳書が多いために外封筒を角2とする場合かなり厳しいため。</p>	<p>よろしいです。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。