

[様式第 13 号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 東部地域防災集団移転促進事業田子西隣接地区団地整備工事

整理番号	
1 3 0 5 1 0 1 0 0	
質 問 事 項	回 答
特記仕様書の別紙 I 「搬入経路図」にある搬入出口以外に搬入経路を設けることはできるでしょうか。	当該搬入出口以外に搬入出口を設ける場合は、監督員の承諾を得るものとします。
調整地の法面保護工におけるモルタル吹付について、ラス張りが計上されていません（設計書に明記されていない）が必要ではないでしょうか。	調整池の法面保護工におけるモルタル吹付については、宮城県土木部の土木工事標準積算基準書（平成 24 年 10 月 1 日以降適用）VI-2-⑥-2に記載のとおり、市場単価にて積算しています。
盛土工事の締固め仕様について、タイヤローラーで設計されていますが振動ローラーが必要と考えます。試験盛土により仕様変更した場合、協議対象となるでしょうか。	工事請負契約書第 18 条の規定による条件変更等に該当するものであれば、契約後、別途協議の対象となります。
北団地における区画整理地区側の用水路・側溝の処置について、U-900*900、U-300*500 については図面では「撤去」と明示されていませんが、存置でいいのでしょうか。	設計図 H-4（撤去工平面図）に図示している U 型側溝 U-900×900（L=267.9m）及び U-300×500（L=219.9m）については、コンクリート構造物取壊しとして計上しており、撤去となります。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。