

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 原町東部雨水幹線工事2

整理番号		140510258																																																											
質 問 事 項	回 答																																																												
1. 付帯工における道路植栽工の植樹の仕様については、単価表条件に記載されている植木を使用するものと考えてよろしいでしょうか、また植樹の仕様が変わった場合は技術提案における道路使用条件、工程変更、および設計変更の対象と考えてよろしいのでしょうか。	植樹の仕様は単価表のとおりです。 また、技術提案における道路使用条件の変更、工程変更、設計変更については、契約後の協議によります。																																																												
2. 特記仕様書「第3章」によると、立坑はオープンケーソンとなっておりますが、工法の変更や使用材料にプレキャストを使用する事等は認められないと考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	立坑工の工法、使用材料の変更については契約後の協議によります。																																																												
3. 掘削断面における粒度分布等の詳細な土質データをご提示いただけますでしょうか。	土質試験結果は以下の表のとおりです。 <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">試料番号</th><th>試験深度</th><th>土粒子の密度</th><th colspan="4">粒度組成 %</th></tr><tr><th>G.L-m</th><th>g/cm<sup>3</sup></th><th>礫</th><th>砂</th><th>シルト</th><th>粘土</th></tr></thead><tbody><tr><td>D-5-1</td><td>30.05~30.24</td><td>2.728</td><td>60.9</td><td>25.6</td><td>6.4</td><td>7.1</td></tr><tr><td>D-5-2</td><td>31.15~31.33</td><td>2.731</td><td>67.3</td><td>20.3</td><td>5.4</td><td>7.0</td></tr><tr><td>D-5-3</td><td>32.15~32.30</td><td>2.694</td><td>62.0</td><td>28.9</td><td>3.2</td><td>5.9</td></tr><tr><td>D-5-4</td><td>33.05~33.15</td><td>2.690</td><td>59.2</td><td>28.2</td><td>4.9</td><td>7.7</td></tr><tr><td>D-7-2</td><td>33.15~33.22</td><td>2.695</td><td>51.7</td><td>16.8</td><td>9.8</td><td>21.7</td></tr><tr><td>D-7-3</td><td>34.35~34.45</td><td>2.723</td><td>59.8</td><td>25.6</td><td>5.2</td><td>9.4</td></tr></tbody></table> D-5は発進立坑部、D-7は到達立坑部の試料です。						試料番号	試験深度	土粒子の密度	粒度組成 %				G.L-m	g/cm <sup>3</sup>	礫	砂	シルト	粘土	D-5-1	30.05~30.24	2.728	60.9	25.6	6.4	7.1	D-5-2	31.15~31.33	2.731	67.3	20.3	5.4	7.0	D-5-3	32.15~32.30	2.694	62.0	28.9	3.2	5.9	D-5-4	33.05~33.15	2.690	59.2	28.2	4.9	7.7	D-7-2	33.15~33.22	2.695	51.7	16.8	9.8	21.7	D-7-3	34.35~34.45	2.723	59.8	25.6	5.2	9.4
試料番号	試験深度	土粒子の密度	粒度組成 %																																																										
	G.L-m	g/cm <sup>3</sup>	礫	砂	シルト	粘土																																																							
D-5-1	30.05~30.24	2.728	60.9	25.6	6.4	7.1																																																							
D-5-2	31.15~31.33	2.731	67.3	20.3	5.4	7.0																																																							
D-5-3	32.15~32.30	2.694	62.0	28.9	3.2	5.9																																																							
D-5-4	33.05~33.15	2.690	59.2	28.2	4.9	7.7																																																							
D-7-2	33.15~33.22	2.695	51.7	16.8	9.8	21.7																																																							
D-7-3	34.35~34.45	2.723	59.8	25.6	5.2	9.4																																																							
4. 入札時に提出する積算内訳書は、設計内訳書(補助)(単独)P1~P15までと考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	よろしいです。																																																												

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。