

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名                      仙台市立岩切中学校校舎及び屋内運動場改築工事

質 問 事 項	整理番号	1 4 0 5 1 0 1 3 0
	回	答
図面番号 A-28 屋内運動場の屋根嵌合式瓦棒葺、外壁角パ ンのリブピッチ等仕様のご指示願います。		屋内運動場：@430 程度、音楽室：@395 程 度、角パ：@25/山程度
図面番号 A-31 バルコニーの既製手摺の詳細仕様をご指示願 います。A-155 図アリーナ手摺詳細図のよう なものがあれば提示願います。		三協立山(株)バルコニー手摺 61 型同等品と なります。
図面番号 A-18 各タイルの程度をご指示願います。		A-03 11 章 01 となります。
図面番号 A-140 屋体アリーナ鋼製床の程度をご指示願 います。なお、鋼製床図では、アリーナ床材は が大型積層フローリングですが、特記仕様書 (3) ではがです。鋼製床図に倣ってよろ しいでしょうか。ご指示ください。		鋼製床の程度は JIS A 6519 とな ります。アリーナ床材は鋼製床図に倣 ってよろしいです。
図面番号 A-02 建設発生土処理が場内指示の場所に堆積と 場外搬出適切処理の記載です。 場内指示の場所とはどこでしょうか。 また、堆積する量の指示をお願いします。		埋戻し、盛土分の数量をプール計画予定地 に仮置きとし、それ以外を場外搬出と 想定しております。
図面番号 A-162 C・D インターロッキングブロックの形状・ グレードがあればご指示願 います。		A-18、A-162 のとおりと します。
図面番号 A-162 I：表示板は製作物でしょうか。既製品 でしょうか。ご指示願 います。		既成品（株キョーワナスタ誘導表示板 同等品）となります。

[様式第 13号]

<p>図面番号 A-161・162</p> <p>K：北通用門扉は A-161 図ではアルミコーティング門扉となっています。A-162 図ではスチール引分門扉となっています。</p> <p>A-162 図を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>種目別内訳書で各棟シーリング、軽量鉄骨壁開口部補強、建具周囲モルタル充填（内外部建具）、柱下均しモルタルが 1 式計上になっております。各数量明細をご提示いただけないでしょうか。</p>	<p>別紙 2 に参考数量として提示します。</p>