〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　　平成２６年度(仮称)仙台市荒井南復興公営住宅新築工事

	整理番号	１４０５１０２５９
質　問　事　項	回　答	
１．Ａ－０５図１９章内装工事の１１せっこうボードＧＢ－Ｒについてですが、標準型と記載がありますので、「ハイクリーンボードでは無くて良い」と考えて宜しいでしょうか。	１．標準型（テーパーエッジ）とします。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。