

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成 2 6 年度(仮称)仙台市茂庭第二復興公営住宅 新築工事

質 問 事 項	整理番号	140510684
	回	答
<p>公開数量において下記項目の数量が一式になっていますが、中には誘発目地・天井開口部補強など設計図に記載の無いものもあります。</p> <p>数量の公開をお願いできないでしょうか。</p> <p>直接仮設工事の外部足場等の数量 鉄筋工事で各種鉄筋ガス圧接の数量 型枠工事で各種目地棒の数量 防水工事で各種シーリングの数量 金属工事で軽量鉄骨壁開口部補強の数量 金属工事で軽量鉄骨天井開口部補強の数量 外構工事でスロープ工事の数量 外構工事で階段工事の数量</p>		<p>・直接仮設工事の数量については、公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）に基づいた積算数量及び書式としておりますので一式計上としております。</p> <p>・圧接数量、目地棒数量、シーリング数量、壁、天井の開口補強数量、スロープ工事数量、階段工事数量については別紙参考数量のとおりとなります。</p>
<p>多目的スリーブ 1 5 0 φ ですが、A-32・37 図他では設備工事と記載されていますが、公開数量では含まれています。設備工事を正と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>公開数量のとおり建築工事となります。</p>
<p>ピットのタラップ（足掛）ですが、公開数量では標準図 8-31-1（φ 22）との記載がありますが、A-23 図では梯子型既製品（φ 16）の品番が記載されています。A-23 図を正と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>公開数量のとおり建築工事となります。</p>
<p>屋上点検口のタラップ（足掛）ですが、詳細が不明です。標準図 8-31-1（φ 22）を正と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>よろしいです。</p>
<p>A-23 図凡例欄に人通口両側上部 SUS 手掛け取付との記載がありますが、公開数量には記載がありません。手掛けは不要と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>よろしいです。</p>
<p>A-51 図で WD3 の数量が 60 ヶ所とな</p>		<p>よろしいです。</p>

[様式第 1 3 号]

<p>っていますが、70ヶ所と考えて宜しいでしょうか。</p>	
<p>現在、バスの転回場で使用されているようですが、工事期間中は使用されないものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>工事期間中もバス転回場として使用します。</p>
<p>既存バス転回場にアスファルト舗装が有りますが、A-98図・公開数量共に撤去処分 の項目が見当たりません。 当敷地内にはアスファルト舗装の撤去は無いものと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>A-92図に参考図との記載がありますが シェルターは別途と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>本工事となります。</p>
<p>上記シェルターを本工事に含む場合は、参考 メーカー・品番をご指示願います。</p>	<p>太陽工業製品同等品となります。</p>
<p>A-94～96図に参考図との記載があり ますが駐輪場は別途と考えて宜しいでしょ うか。</p>	<p>本工事となります。</p>
<p>A-06図 内装工事で視覚障害者用タイル ゴム床タイル凸型の欄に○印がありますが、 施工場所が不明です。無いものと考えて宜し いでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>A-07図 ユニット及びその他工事でベビ ーチェアの欄の○印がありますが、別途と 考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>本工事となります。</p>
<p>A-19図 外部仕上表 外壁欄に(化粧目地 入り塗り分け行)との記載がありますが、 立面図他で目地及び塗り分け位置が不明で す。ご指示願います。</p>	<p>目地、及び塗り分け位置については、別紙完 成予想図を参照としてください。</p>
<p>複層塗材Siですが、参考内訳はゆず肌 ローラー塗りアクリル系ですが、 A-05図特記仕様では、ゆず肌吹付け、耐 候性1種 アクリルシリコンです。(キクス イシリカタイル+水性ファインコートシリ コン程度)と有ります。参考内訳を正と考 えて宜しいでしょうか。</p>	<p>ゆず肌 ローラー塗り、アクリルシリコン、 耐候性1種となります。</p>

[様式第13号]

<p>A-87図で車路スロープ部分の東側境界沿いに隣地の擁壁がありますが、スロープ部根伐後の擁壁の仕上げが不明です。ご指示願います。</p>	<p>隣地の擁壁のため、本工事ではありません。</p>
<p>同上隣地側に目隠し遮音フェンスH=2000設置と有りますが、スロープ部分は高低差が約H=2300あります。目隠し遮音フェンスはスロープの斜面なりにH=2000と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。