

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成26年度(仮称)仙台市茂庭第二復興公営住宅新築工事

質 問 事 項	整理番号	1 4 0 5 1 0 6 8 4
	回 答	
1.シーリングの参考数量(m)をご提示願います。	別紙参考数量のとおりとなります。	
2.鉄筋ガス圧設の参考数量(か所)をご提示願います。	別紙参考数量のとおりとなります。	
3.型枠目地棒の参考数量(m)をご提示願います。	別紙参考数量のとおりとなります。	
4.着手指定日が設定されておりますが、契約工期は何ヶ月間と考えれば宜しいでしょうか。	平成27年4月1日から平成28年3月31日までとなります。	
5.土壌汚染等は無いものと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。土壌汚染調査が必要になった場合は別途協議を行うものとします。	
6.建設住宅性能評価は取得しないものと考えてよろしいでしょうか。また、その費用は別途と考えてよろしいでしょうか。	建設住宅性能評価は取得しません。	
7.住宅瑕疵担保履行法に伴う保険費用は工事費に含まれるのでしょうか。	別途となります。	
8.仮囲い成形鋼板の仕様につきまして、特記仕様書では未塗装品ですが、仮設計画図では塗装品となっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	特記仕様書のとおり、未塗装品となります。	
9. 建具表におきまして、SD-6 から SD-9 まで防火設備と記載がありますが、姿図に「キスパン」若しくは「パンチング」の様なものや丸い穴(又は窓?)が図示してあります。防火設備の場合パンチング(穴)は出来ませんので、防火設備なしと考えて宜しいでしょうか。 また、丸い穴はガラスが入るのか空洞なのかご指示願います。	よろしいです。丸い穴は給湯器の排気口のための穴です。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。