

質 疑 応 答 書

工事件名 : 石積埋立処分場浸出水処理施設建設工事 (第2期整備第1区画)

整理番号 150510085

質 問 事 項	回 答
1 造成工事の引き渡しレベルは、本工事地下水槽下レベル程度と考えてよろしいでしょうか？ もしくは、計画済の造成工事引き渡しレベルをご教示願います。	本浸出水処理施設及び調整槽敷地においては、別途場内整備工事でアスファルト面を撤去後の地盤面となります。
2 発注仕様書 p.59 第6章第1節5(2)非常用発電装置 非常用電源及び附属の燃料タンクは、常時使用ではないため、危険物取扱所にならないと考えるとよろしいでしょうか？	燃料タンクの容量によります。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。