質　疑　応　答　書

工事件名　：石積埋立処分場浸出水処理施設建設工事（第２期整備第１区画）

整理番号　１５０５１００８５

質　問　事　項		回　答
1	発注仕様書 P59	停電時に浸出水第２処理施設で非常電源が
	第６章 第１節 5.その他電気設備工事	必要とされる設備及び電気容量は下記により
	(2)非常用発電装置	ます。なお，機器リストは提出しません。
	浸出水第２処理施設の機器リスト及び	①　照明設備　FL40W*2*５０台程度
	非常用設備リストを教示ください。	②　コンセント設備　20A*５回路程度
		③　接触酸化散気ブロワー　18.5kW*２台

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。