

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市西多賀市民センター及び児童館改築工事

整理番号	
1 6 0 5 1 0 3 4 3	
質 問 事 項	回 答
1. 根伐発生土の土壌汚染調査は調査済みで、場外処分可能な土と解釈して宜しいでしょうか。また、必要となった場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	1. 根切り発生土の土壌汚染調査は行なっておりません。処分可能な土と判断しております。必要になった場合は別途協議とします。
2. 既存敷地内には基礎類、配管類等の既設埋設物は無いものと解釈して宜しいでしょうか。また、発見された場合は別途協議の対象と考えて宜しいでしょうか。	2. 本工事内容は図 A-119, A-121～A-126 に記載のとおりとしております。工事着手後、その他の埋設物等が発見された場合については別途協議とします。
3. A-001 化学物質の室内濃度測定が7ヶ所とありますが、図面、参考数量共に測定物質数が不明です。6物質と考えて宜しいでしょうか。	3. 「仙台市営繕工事標準仕様書(建築工事編)平成 28 年 4 月以降」に記載されております6物質となります。
4. A-001 特記仕様書の土工事 01. 埋戻し及び盛土の種別がD種となっておりますが、参考数量ではA種と相違しております。A種を正と考えて宜しいでしょうか。	4. 宜しい。
5. A-002 特記仕様書の鉄骨工事 15. 耐火被覆の耐火材吹付けに適用印がありますが、図面上に該当するところが見当たらず、参考数量にも記載がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。	5. 宜しい。
6. A-004, 035, 110 特記仕様書の左官工事 07. ロックール吹付けに適用印がありますが、施工場所は外壁アルミパネの裏面と考えて宜しいでしょうか。	6. 宜しい。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市西多賀市民センター及び児童館改築工事

質 問 事 項	整理番号 1 6 0 5 1 0 3 4 3
	回 答
7. A-121 外構撤去の対象物は、撤去リストに記載のもののみと考えて宜しいでしょうか。	7. 宜しい。
8. A-001, 006 特記仕様書 工事概要で外構工事が別途となっておりますが、本工事に含まれる外構の工事区分はA-006 図及びA-127～129 図に記載の範囲のみと考えて宜しいでしょうか。	8. 宜しい。
9. A-001, 133, 134 特記仕様書 工事概要には記載がありませんが、A-133 図及びA-134 図に記載の昇降機設備は別途と考えて宜しいでしょうか。	9. 宜しい。
10. A-005 及び A-006 図の図面タイトル(工事名)が本物件と異なる表記になっておりますが、記載内容は本物件のものでしょうか。	10. はい。
11. S-07 ボーリングNo.3 及びNo.5 に孔内水位の記載がありませんが、今回の工事全体を通して、排水処理工法は通常の釜場工法と考えて宜しいでしょうか。	11. 宜しい。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市西多賀市民センター及び児童館改築工事

整理番号		160510343
質 問 事 項	回 答	
12. 参考数量に記載の下記一式計上の数量を提示願います。 【市民センター】 (土工) ・建設発生土運搬処分 (地業 地盤改良) ・建設発生土運搬処分 (型枠) ・スリット 30×150 ・型枠目地棒 (防水) ・シーリング (外部) ・シーリング (内部) (金属) ・壁下地開口補強 ・軽量鉄骨天井開口部補強 【困障】 (コンクリート擁壁) ・建設発生土運搬処分 【構内舗装】 ・建設発生土運搬処分 【植栽】 ・建設発生土運搬処分 【屋外その他】 ・建設発生土運搬処分 (キュービクル基礎) ・建設発生土運搬処分 (ゴミ置場) ・建設発生土運搬処分 (屋外掲示板) ・建設発生土運搬処分 (スタンドサイン) ・建設発生土運搬処分 (防火水槽標識)	12. 公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)に基づいた積算数量及び書式としており、建設発生土運搬は、一式計上となります。 数量×単価又は一式計上とされている項目の参考数量は下記のとおりとなります。 ・スリット 30×150 水平耐火 206m 垂直耐火 305m ・型枠目地棒 打継目地 20×20 483m 化粧目地 20×10 216m 水平目地 15×10 303m ・シーリング(外部) MS-2 10×10 915.8m MS-2 10×10 63.8m PU-2 20×10 693.5m ・シーリング(内部) MS-2 10×10 24.5m PS-2 15×10 40.1m	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市西多賀市民センター及び児童館改築工事

質 問 事 項	整理番号	1 6 0 5 1 0 3 4 3	
	回 答		
	・壁下地開口補強及び軽量鉄骨天井開口部補強で図 A-081 記載以外の参考数量は下記のとおりとなります。		
	・ 壁下地開口補強		
	65 形 扉等三方	900×2000	48 か所 程度
	65 形 扉等三方	1800×2000	5 か所 程度
	65 形 AW16	1865×1300	1 か所
	65 形 AW17	1490×1300	1 か所
	65 形 AW19	2755×1300	1 か所
	65 形 AW20a	900×1300	1 か所
	65 形 AW20b	685×1100	1 か所
	65 形 AW21	1200×1100	1 か所
	65 形 AW43	2490×600	1 か所
	65 形 AW45	23900×1000	1 か所
	65 形 AW46	300×2466	2 か所
	65 形 AW47	2920×500	3 か所
	65 形 SD12	1020×695	3 か所
	65 形 WD2	2870×2000	1 か所
	65 形 CD2	1135×2000	1 か所
	65 形 STW2	865×1300	1 か所
	65 形 STW3	1500×900	1 か所
	90 形 扉等三方	900 × 2000	13 か所 程度
	90 形 STD2	4230×2700	1 か所

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。