〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　仙台市東部復興道路整備事業蒲生東通１号線外３線道路新設改良工事
（岡田新浜工区・その３）

整理番号	１６０５１０１５８

	質　問　事　項	回　答
1	（補助）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ[第７号水路函渠]及び、（単独）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ[第６号水路函渠 東・西側]の縦締材料が記載されていないように思われますが、何かに含まれているのでしょうか？	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ[第７号水路函渠]の縦締め材料費は、設計内訳書（単独費）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ[第７号水路函渠]に、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ[第６号水路函渠 東・西側]の縦締め材料費は、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ[第６号水路函渠]の縦締め材料費の中にまとめて計上しております。
2	仮設工　水替工において、ウエルポイント工法が必要と思われますが、変更は可能なのでしょ	発注者と協議の上、必要と判断されれば、設計変更の対象となります。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。