

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜巨理線道路改築工事
（荒浜大堀工区・その3）

質 問 事 項	整理番号	160510159
	回 答	
1. 本工事に使用する材料について、特別調査（見積）により単価設定しているものについて明示願います。	路床盛土材と路体盛土材は特別調査により決定しており、特記仕様書記載のとおりです。なお、本市では見積りにより決定した単価は、明示しておりません。	
2. 特記仕様書第13条 環境影響評価の遵守について、監督職員から指示のある具体的事項は設計変更の対象になりますか。	別途積上げとなる事項は、受注者と協議のうえ、設計変更の対象となります。	
3. 特記仕様書第20条 動態観測が記載されており盛土施工中及び完了後の沈下が想定されています。施工中の沈下が観測された場合、沈下した分の盛土（土材料含む）は設計変更の対象になりますか。また盛土完了後から工事完成時まで沈下した場合の処置（追加の盛土など）について教示願います。	動態観測を行いながら設計高までの盛土を施工願います。（工事完成時まで基準管理して下さい。） 沈下による追加盛土などの土材料等については受注者と協議のうえ、設計変更の対象となります。	
4. 特記仕様書第21条 現道切回しについて、（主）塩釜巨理線のほかに施工範囲を横断する道路も切回しの対象になっているのか、教示願います。	切回しの対象ではありません。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。〔制限付き一般競争入札〕

〔様式第 13 号〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜巨理線道路改築工事
（荒浜大堀工区・その 3）

整理番号	
	160510159
質 問 事 項	回 答
5．施工条件明示書 5 項（1）について、搬入経路の制限する可能性が示されていますが、一般道及び高速道路において既に工事車両の通行を制限している道路がありますか。	現在は、工事車両の通行を制限している道路はありません。
6．施工条件明示書 11 項（1）について、移設予定時期を教示願います。	平成 29 年 2 月移設予定です。
7．道路管渠工において、図面(図番 43)の特記事項として平板載荷試験による確認試験の記載がありますが、原設計には計上されておられません。実施した場合は設計変更の対象になりますか。	平板載荷試験を実施した場合は、設計変更の対象となります。
8．道路管渠工の踏掛版において、ゴム支承の材質の記述がありませんので、教示願います。	材質の指定はありません。 なお、積算上の材質は、クロロプレンゴムです。
9．(補助)と(単独)の経費の考え方について教示願います。(補助)及び(単独)の直接工事費及び共通仮設費積上げ分を合算し経費計算をしてよろしいですか。	補助、単独を合算し間接工事費及び一般管理費等を算出して下さい。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第 1 3 号〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜巨理線道路改築工事
（荒浜大堀工区・その 3）

質 問 事 項	回 答
10 . 本線 No.202 付近を横断している既設水路について、切回し等の対策必要がなく、施工に支障がないものとして考えてよろしいですか。	そのとおりです。
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質 疑 応 答 書

工事件名 仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜巨理線道路改築工事
（荒浜大堀工区・その 3）

質 問 事 項		整理番号	1 6 0 5 1 0 1 5 9
		回 答	
1	田畑を使用していると思われませんが、用地買収は、全て終わっているのでしょうか？	全て用地買収済です。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。