

[様式第13号]

[一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 名取川左岸幹線・長町準幹線工事1

| 質 問 事 項 | 整理番号 | 180510673 |
|---|--|-----------|
| | 回 答 | |
| 1. 組立マンホール等における Co 二次製品の防菌仕様の製品は見積採用価格を採用されていると考えて宜しいでしょうか。 また、その場合価格のご提示を願います。 | Co 二次製品の防菌仕様の製品は見積価格を採用しています。 価格の提示はできません。 | |
| 2. 使用する用水は上水道又は工業用水のどちらと考えると宜しいでしょうか。 工業用水の場合、用水における基本水量(契約水量)並びに契約期間を御教えてください。 また、上水道の場合、口径は 50mm と考えて、宜しいでしょうか。 | 上水道で、口径は 13mm としております。 | |
| 3. 推進工 鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-シング)の工法は、施工可能であれば限定されないと考えて宜しいでしょうか。 | 鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-シング)工法において、施工可能であれば工法の指定はありません。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。