

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 地蔵前雨水幹線工事 1

| 整理番号 | |
|--|--|
| 180510713 | |
| 質 問 事 項 | 回 答 |
| 1. 共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経費率分計算の対象額控除項目は「処分費等」以外に項目があればご教示願います。 | 地下水観測井戸の機械ボーリングは、間接費非対象です。(機械ボーリングの費用は、「設計業務等標準積算基準書・設計業務等標準積算基準書(参考資料)」における地質調査積算基準に基づき調査業務価格を算出し一般調査業務費も含めて計上しています。) |
| 2. 内訳書102号「用水基本料金」の設計上の口径と使用期間をご教授願います。 | 設計において口径は13mm、試用期間は9ヶ月としています。 |
| 3. 内訳書101号「電力基本料金」の設計上の契約電力量と契約月数をご教授願います | 設計上の契約電力量と契約月数は、高圧受電で250kw、5.2ヶ月としています。 契約基本料金には力率95%を考慮しています。 |
| 4. 内訳書99号並びに内訳書100号「借地料」における借地期間、借地面積をご教授ください。また、地権者と協議されています事項(借地単価等)がございましたらご提示願います。 | 借地面積は、設計図書の図面(図面No.96)借地計画図[参考図](以下、図面)のとおりです。借地期間は、内訳書99号に図面記載の記号①と③～⑤の15.3ヶ月及び図面記載の記号②の9.3ヶ月分を計上し、内訳書100号に図面記載の記号②の8ヶ月分を計上しています。 借地単価は、国税庁の路線価図より現場近傍の路線価を土地価格とし、「土木工事標準積算基準書 平成30年10月(宮城県土木部)」を用いて算出しています。 契約後、地権者と詳細な協議をする事としています。 |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。