

[様式第 13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 中央第 4 号幹線工事 1

質 問 事 項	整理番号	190510533
	回 答	
1. マンホール工のうち夜間施工(袋町分水、五橋分水) で使用する生コンには、夜間割増を含むと考えて宜しいでしょうか？	生コンの夜間割増は行っておりません。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。