

# 質疑応答書 1

・ 工事件名 平成23年度仙台市北六番丁市営（更新）住宅改築工事

質 問 事 項		整理番号	回 答
1	図面 D-04 より クロスが特記仕様書では量産ですが、数量内訳書では掲示板用です。量産品で宜しいでしょうか。	110510534	A1 無地普及品1級防火材とします。
2	図面 D-10・11 より 内部仕上表のタイル(B)、ビニル床シート(B)、クロス(A)の各アルファベット記号の内容を御指示下さい。		A2 タイル(B)=磁器質タイル200*200を、ビニル床シート(B)=無地 厚さ2.0mmを、クロス(A)=無地普及品1級防火材とします。 A3 よろしいです。
3	図面 D-10, 15, 45 より 乾式耐火遮音間仕切の認定番号が、外部仕上表、1階平面図、部分詳細図で違います。部分詳細図の認定番号では FP060NP-0198 S01-0112 ですので吉野石膏 A-2000・WI 壁厚 136mm で宜しいでしょうか。違う場合は商品規格名を御指示下さい。		A4 工法はBI-2を基本としますが、工程はD-10共通特記事項24となります。 A5 サイズ200*200はINAXロディート、サイズ300*300はINAXサンドプレス程度とします。 A6 よろしいです。
4	図面 D-02, 10 より 屋根防水が特記仕様書ではアスファルト露出防水ですが、数量内訳書ではB-2です。露出防水とおもわれます工法種別、又は材料使用量を御指示下さい。		A7 コトブキ不燃カーNA程度とします。 A8 よろしいです。但しBL認定品としてください。 A9 よろしいです。
5	図面 D-02 より タイル200角、300角の品名程度を御指示下さい。		A10 大関化学工業パラテックス防水程度とします。 A11 LGS下地の上、ケイカル板t=5とします。 A12 よろしいです。
6	住戸廊下、キッチンの天井クロスが仕上表では(B)で、天井伏せ図では全て(A)です。(A)で宜しいでしょうか。御指示下さい。		A13 鋼製建具は日本ペイント水性ファインウレタンU100、木製建具はオスモワンコートオンリー程度とします。
7	図面 D-11 より キッチン前化粧石綿セメント板74の品名・程度を御指示下さい。		A14 各階共用廊下全て、EVホール、エントランスホールとします。
8	キッチンの断熱仕様が特記仕様書でH-2となっておりますが、建具表では複層硝子の空気層が6mmですので、断熱仕様をH-1として宜しいでしょうか。御指示下さい。		A15 消火器BOXはスチール製で考えています。また、消火器本体は設備工事です。
9	図面 D-10 より 断熱材のケイ酸カルシウム板(A)6+断熱ボード(A)15は、クボリ クラパ ネルLCで宜しいでしょうか。違う場合は商品規格名を御指示下さい。		A16 特記仕様書記載のVP塗り範囲は、外付手摺壁の内側について、床からH=200程度とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札用]

## 質 疑 応 答 書 2

工事件名 平成23年度仙台市北六番丁市営（更新）住宅改築工事

		整理番号	110510534
質 問 事 項		回 答	
10	自閉性防水A・Bの仕様又は商品名を御指示下さい。		
11	図面 D-51 より エレベーター前トランクルームのデッドスペース間仕切り仕様・仕上を御指示下さい。		
1.2	図面 D-26～ より 配管はグラスウール張り、遮音シート張りとあります。設備工事で宜しいでしょうか。建築工事の場合は管径、本数を御指示下さい。		
13	図面 D-40～ より 鋼製建具、木製建具の室内環境対応型塗装の品名・程度を御指示下さい。		
14	図面 D-23・42～ より 共用廊下側の配管カバー天井(LGS+FSB+VP)の範囲が天井伏図に明記されておりません。範囲を御指示下さい。(D-19・20 立面図で範囲は不確定の為。)		
15	図面 D-05～ より 消火器ボックスの仕様を御指示下さい。又、消火器は設備工事で宜しいでしょうか。		
16	図面 D-10～ より 階段(A)・(B)の壁が一部VPと有ります。範囲を御指示下さい。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。