〔様式第１３号〕
〔制限付き一般競争入札用〕

質　疑　応　答　書

工事件名　平成２３年度仙台市北六番丁市営（更新）住宅改築工事

整理番号	１１０５１０５３４

	質　問　事　項	回　答
1	バルコニー手摺：ガラス仕様は網入ガラスと考えてよろしいでしょうか。御指示願います。(D-20)	A1　よろしいです。網入り型ｶﾞﾗｽ　t=6.8とします。
2	山留めの撤去について特記仕様書で撤去、存置両方に印が在りますが、埋め殺しと考えてよろしいでしょうか。御指示願います。(D-01)	A2　よろしいです。
3	屋上 アスファルト防水の仕様について特記仕様書を正としアスファルト露出断熱防水と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。(D-02･10)	A3　よろしいです。但し，工程はD-10共通特記事項24となります。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。