

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立宮城野中学校校舎増築等工事

質 問 事 項	整理番号	回 答
<p>① A-11、A-75</p> <p>本工事では各門・昇降口廻り等の工事が含まれておりますが、生徒等の動線の切り替え時期・期間に計画があれば、ご指示下さい。</p> <p>又、動線の切り替えによる仮囲いの盛替えは無しと考えて宜しいでしょうか。</p>	220510418	<p>仮囲いの設置が完了するまでの間に、生徒等の主たる出入口を既存校舎北側来客玄関に切り替え（施工内容：A-81 図）、既存の校長室を授業等で校庭に出る際の出入口とする（施工内容：A-67 図、A-80 図）計画です。</p> <p>動線の切り替えによる仮囲いの盛替えの計画はありません。</p>
<p>② A-06、A-64</p> <p>石膏ボード（GB-R）の種別において、A-64 図ではホルムアルデヒド対策型となっており A-06 図では無印となっております。</p> <p>既存改修範囲のみホルムアルデヒド対策型と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>A-06 図は記載のとおりです。</p> <p>A-64 図中の「せっこうボード」の種別として、「ホルムアルデヒド対策型」を削除とします。</p>
<p>③ A-15、A-42</p> <p>渡り廊下外壁金属系耐火サイディングは、塗装品と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>又、塗装の種別をご指示下さい。</p>		<p>フッ素樹脂塗装による工場塗装品とします。</p>
<p>④ A-54</p> <p>設備基礎詳細図の SUS アンカーボルトは、別途と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>宜しいです。</p>
<p>⑤ A-15</p> <p>バルコニーのアルミ手摺（既製品）の仕様（水平荷重強度等）をご指示下さい。</p>		<p>水平荷重強度を 980 [N/m] 以上とします。</p>