〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名　仙台市若林区文化センター等大規模改修機械設備工事

整理番号	２２０５１０４２１

質　問　事　項	回　答
【M-7】 地階搬入口はドライエリアのみでしょうか。また、冷温水発生機はメーカー標準二分割で搬入できるのでしょうか。	地下への機器搬入口は、ドライエリアのみです。冷温水発生機はメーカー標準分割搬入が可能です。
【M-39,51】 受水槽の機器表と詳細図で寸法に相違がありますが、どちらが正でしょうか。	機器表のとおりです。
【数量内訳書 p.73～74、M-16】 数量内訳書では排煙口に ※再設置品 との記載がありますが、M-16 排煙口リストでは再設置品の記載がありません。 数量内訳書通り、再設置品とすることで宜しいでしょうか。	数量内訳書のとおり、再設置品で宜しいです。

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。