

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台市落合保育所増改築工事

質 問 事 項	整理番号	2 3 0 5 1 0 4 6 9
	回 答	
A-78 仮設計画図(1)に線路近接工事協議の記載がありますが。仮設工事の変更内容及び専門人員の配置については設計変更協議と 考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	変更協議の対象と考えて宜しいです。	
A-10,15,16 化粧型枠コンクリート打放について 公開数量にA種木目と杉板浮造り調型枠が 記載されておりますが、凡例Bが杉板浮 造り調型枠、凡例Cがモールドスターに よるリブ模様と考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。	凡例Bが杉板浮造り調整枠、凡例Cが モールドスターによるリブ模様と考えて 宜しいです。	
A-73 ハ小屋エントが図面で抹消されてお りますが、不要と考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。	宜しいです。	
A-59~61 家具の仕様について メーカー指定は無く各メーカー同等品対応が可能と 考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	宜しいです。	
A-12,13 凡例に、視覚障害者誘導用ブロックと 記載ありますが、平面図に記載ありません。 数量と仕様をご指示願います。	視覚障害者誘導用ブロックは不要と 考えて宜しいです。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台市落合保育所増改築工事

質 問 事 項	整 理 番 号	2 3 0 5 1 0 4 6 9
	回 答	
A-10 外部仕上表に、複層ガラス ガス入り	ガス入りは想定しておりません。	
との記載がありますが、ガスの種類を御指示願います。	A-10 図の「ガス入り」は削除とします。	
A-18 吹抜け上部の曲面天井に石膏ボード	石膏ボードの短辺方向を切断加工し、	
t9.5 と記載ありますが、曲面に施工できません。代替品を御指示願います。	曲面になるよう、貼付れば曲面施工できるものと考えております。 なお、材料変更については、契約後協議となります。	
A-03,A-48～51 金属製建具の性能について	それぞれ耐風圧 S-6、気密性 A-4、	
特記仕様書に、性能値等(等級、種別)は建具	水密性 W-5、種別 C 種を想定しております。	
表によるとありますが、建具表に記載ありません。御指示願います。		
A-10,15 ほか 外壁化粧型枠(リブ)について	リブピッチ 75mm 目地幅 10mm 深さ 10mm	
リブ形状を御指示願います。(形状により	程度を想定しております。	
塗装面積が異なるため)		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。