

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市役所本庁舎整備第 1 期 建築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
<p>① 鉄骨工事</p> <p>鉄骨製作工場が S グレード以上と構造図に指定されています。S グレードでなければ扱えない鋼材が入る部材は、S グレード工場で作成させていただきますが、S グレードに該当する工場は東北で 1 社のみ、全国でも数が少なく、2025 年は首都圏の繁忙が見込まれているため、鉄骨の納期に支障を来す恐れがあります。そのため、安定した納期の確保と、地域貢献の観点から東北地方の H グレード工場で作成可能な部材について H グレード工場を協力工場として採用することは可能でしょうか。</p> <p>なお、品質確保の為に S グレード工場を幹事役とし、各工場を纏めさせます。</p>	2 3 0 5 1 0 5 9 5
<p>② 鉄骨工事</p> <p>構造図 S-316.317 にある SG7、SG17、SG17A には TMCP385 の板材が採用されています。しかし数量内訳書には TMCP385 の切板鋼板が見当たらず、TMCP325 のみ記載されています。どちらを正とするかご指示願います。</p>	鉄骨部材の製作方法等については、契約後、別途協議といたしますが、積算時の鉄骨製作工場は S グレードとしてください。
	参考として、積算時の見積徴収先は下記となります。
	・川岸工業株式会社
	・川田工業株式会社
	・東北鉄骨橋梁株式会社
	TMCP325 を正として積算ください。

[様式第 1 3 号]

<p>③ 鉄骨工事</p> <p>鉄骨工事について、現時点で S グレードの工場で積算対応可能な工場はほとんどいないため、積算の対応が困難と見込まれます。積算可能な場合でも構造規模が大きいため本体のみで 2 ヶ月以上要する見通しであり、今回の入札日程に間に合いません。</p> <p>そのため、参考数量として頂いている内訳数量を今回の積算根拠として取り扱いしてよろしいでしょうか。</p>	<p>質疑者の積算根拠となる数量について、指定はありません。</p>
<p>④ 鉄骨工事</p> <p>上記③を可とする場合、質疑②の回答を数量にどのように反映するかのご指示を頂きたいお願い致します。</p>	<p>質疑者の積算根拠となる数量について、指定はありません。</p>
<p>⑤ 公告資料で公開数量内訳書の PDF データを配布頂きましたが、エクセルデータをご提供頂くことはできませんでしょうか。</p>	<p>本工事は、これまでにない大規模な工事であるため、エクセルデータを提供いたします。（土木工事部分については、ソフトの関係上、提供できかねますのでご了承ください。）</p> <p>設計図書等の複写場所に 12 月 6 日（水）13：00 から、複写できるようにいたします。</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。