

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市健康増進センター大規模改修機械設備工事

質 問 事 項	整理番号	2 3 0 5 1 0 6 3 5
	回	答
屋外機 ACP-101、102、103 において、アクティブフィルターの設置は必要ないでしょうか。		必要ありません。
P-08 図及び PK-08 図において、X-11 通り～X-12 通りの視力検査室・更衣室 1(女)・更衣室 2(女)の配管更新部分の床下について B1 階の図面を見ますと部屋スペースがありませんので配管ピットと考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。
屋内消火栓について、図面機器表が 18 台に対し、内訳書が 20 台と総数が合いません。台数が多い内訳書を正としてよろしいでしょうか。		よろしいです。 図面番号 P-01 の衛生機器表の HB-1A 屋内 1 号消火栓箱 3 台のうち 2 台が更新対象になります。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。