

[様式第 13号]

[一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市役所本庁舎整備第 1 期 空気調和設備工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
M-004, MA-209(3F) , MA-222(RF) 特記仕様書(2)において、屋外冷媒管が”保温化粧ケース(樹脂製)”となっています。 3F 及び RF において、EHP 用は”高耐食鋼板製”と記載されています。図面通り、各階の PAC は”樹脂製”、EHP 用は”高耐食鋼板製”と考えて宜しいでしょうか。	240510284 特記仕様書(2)に記載の通り、屋外冷媒管の保温外装は「保温化粧ケース(樹脂製)」及び「図示による」としておりますので、図示されていない範囲は樹脂製としてください。
M-003 特記仕様書①-⑱火気の使用 において、”建築物内での火気の使用は原則として行わない”と記載されています。冷媒配管における火気使用不可 (=火無継手による配管方法) と考えて宜しいでしょうか。	冷媒配管については、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和 4 年版に基づき、施工可能です。
M-003 建築の床スラブ工法はデッキ工法と考えて宜しいでしょうか。(デッキ開口費を計上して宜しいでしょうか。)	よろしいです。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。