

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台国際センター会議棟大規模改修機械設備工事

質 問 事 項	整理番号	2 4 0 5 1 0 3 9 3
	回 答	
泡消火設備について		
1、泡原液タンク（図面詳細不明）は、既存	<b>泡原液タンクは更新です。</b>	
再利用でしょうか。		
2、同上更新の場合、泡原液タンク容量を	<b>泡原液タンク容量は600L型です。</b>	
指示ください。		
3、泡原液は再利用でしょうか。更新でしよ	<b>泡原液は更新です。</b>	
うか。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。