



■凡例
床仕上撤去を行う範囲を示す。

■内壁劣化補修数量集計表									
下地	劣化項目	規 模	1階		合計	単位	補 修 方 法		
打ち放し	クラック	0.2mm以上～1.0mm未満	85.55		85.55	m	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法		
		1.0mm以上	2.00		2.00		Uカットシール材充填		

■凡例
床下の開口
開口部



別記1