

質 疑 応 答 書

工事件名 宮城野区管内道路照明灯補修工事

	質 問 事 項	整 理 番 号	2 3 4 2 1 0 0 2 9
		回 答	
①	図番 3 番と 8 番について、番号札が同じになっておりますがご確認お願いいたします。	①	図番 3 については、位置 宮 001-0119 です。
②	ユニック等入って行けない場所の施工は、どのような施工法でしょうか。 現場打ちでしょうか。	②	通常の作業が可能と考えておりますが、現場を確認したうえで協議の対象とします。
③	出来合の基礎で建てられない場合は現場打ちでしょうか。	③	設計では二次製品としておりますが、現場を確認したうえで協議の対象とします。
④	住宅敷地内に建っている照明灯の施工については、どのような施工方法でしょうか。 (敷地内復旧についての工事は、別途請求でよろしいでしょうか。)	④	現場を確認したうえで協議の対象とします。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。